



PARECER TÉCNICO DO GT DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19
VENTILAÇÃO DE AMBIENTES NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE PARA PREVENÇÃO DA COVID19

O Grupo Técnico de enfrentamento da COVID 19 na UFF, nomeado pela Portaria Nº 66.622 de 13 de março de 2020 informa que, após análise da literatura científica, de recomendações de organizações sanitárias internacionais, nacionais e sociedade de especialidades, sejam observadas as seguintes recomendações sobre ventilação em ambientes no âmbito da Universidade Federal

- 1. Preferir ventilação natural do ambiente com portas e janelas abertas, em ambientes como escritórios, salas de reunião, de aulas e departamentos.**
- 2. Em caso de necessidade de utilização de ar condicionado em escritórios, salas de reunião, de aulas e departamentos, manter também janelas ou portas abertas.**
- 3. Laboratórios de pesquisa, de biossegurança e hospitais possuem regulamentações e normas próprias quanto à ventilação e trocas de ar, as quais devem ser rigorosamente obedecidas.**
- 4. Ainda não há recomendações específicas sobre tipo de equipamentos necessários de ventilação/ar condicionado para evitar a COVID19 em ambientes como escritórios, salas de reunião, de aulas e departamentos. Portanto o GT não recomenda a aquisição, por enquanto, de equipamentos especiais para estes setores.**

As melhores estratégias para evitar a COVID19 incluem o distanciamento social e a identificação precoce com afastamento do convívio de pessoas suspeitas ou confirmadas com a infecção, higienização de mãos e uso de máscaras. Recomendamos que sejam observadas todas as instruções sugeridas pelo Plano de Contingência da Universidade Federal Fluminense frente à pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) (Versão 3- 03 de junho de 2020).

Niterói, 29 de julho de 2020

ESTE PARECER PODERÁ SER REAVALIADO A QUALQUER MOMENTO DEPENDENDO DO SURGIMENTO DE NOVAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE O TEMA